



24365



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTO il Decreto Ministeriale 31 Marzo 2003 recante "Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 17 MI.SA.(87)10 del 16 aprile 1987 concernente "REAZIONE AL FUOCO. Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta EBRILLE S.r.l. sita in Strada Canelli, 61/A - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT), produttrice del materiale isolante denominato "ESPANSECO / ESPANSETTE / EBRILSPLIT/ EBRILCOLD / TWINSPLITE / ECOPLUS / EASYSPLIT/ EBRIL VRV" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi nella serie di spessori da 6 mm. a 15 mm.;

VISTI i certificati di reazione al fuoco nn. CSI/0323/05/RF e CSI/0324/05/RF del 04/01/2006 emessi per il predetto materiale dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di Bollate (MI);

VISTE le schede tecniche, allegate ai predetti certificati, prodotte dalla ditta EBRILLE S.r.l. di NIZZA MONFERRATO (AT)

SI OMOLOGA

con il numero di codice AT897C50D1-100003, il prototipo del materiale isolante denominato "ESPANSECO / ESPANSETTE / EBRILSPLIT/ EBRILCOLD / TWINSPLITE / ECOPLUS / EASYSPLIT/ EBRIL VRV" prodotto dalla ditta EBRILLE S.r.l. di NIZZA MONFERRATO (AT), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) - 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione nella serie di spessori da 6 mm. a 15 mm., ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nelle schede tecniche parimenti citate in premessa. Al manufatto stesso privo dello strato esposto alla fiamma è attribuita la CLASSE di REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO).

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta EBRILLE S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO DEL MATERIALE ISOLANTE: 1 (UNO) - 1 (UNO);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE: 1 (UNO);
- CODICE: AT897C50D1-100003;
- POSA IN OPERA: APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE;
- IMPIEGO: MATERIALE ISOLANTE CON COMPONENTE ISOLANTE NON DIRETTAMENTE ESPOSTO ALLE FIAMME PER RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, SERBATOI, CONDOTTE DI VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998) SENZA LIQUIDI DI LAVAGGIO
- N.B. : IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma,
Fasc.4190 sott. 1068

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE È RIPRODUCIBILE
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

* La denominazione corretta deve intendersi corretta in "ESPANSECO/ESPANSETTE/EBRILSPLIT/EBRILCOLD/TWINSPLITE/ECOPLUS/EASYSPLIT/EBRIL VRV" - Roma, 25/07/2007

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E
SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

